

Préfecture de l'OISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
 Service Santé-Environnement
 13. rue Biot - BP10584 60005 Beauvais cedex
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
 JEAN ROGEZ
 Tel : 03 44 06 48 61

Destinataires
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE TRACY LE MONT

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

TRACY LE MONT

Prélèvement	00067576	Commune	TRACY LE MONT
Unité de gestion	0274 TRACY LE MONT	Prélevé le :	lundi 09 novembre 2009 à 11h35
Installation	UDI 001321 TRACY LE MONT	par :	JEAN ROGEZ
Point de surveillance	P 0000001868 CENTRE-VILLAGE	Type visite :	D1
Localisation exacte	ECOLE		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	12.0	°C				
pH	7.20	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.46	mg/LCl ₂				
Chlore total	0.51	mg/LCl ₂				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHE DE L' AISNE, BELLEU 0203
 Type de l'analyse : D1_2 Code SISE de l'analyse : 00067571 Référence laboratoire : H_09.9028.1

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.30	NFU				2.00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	11	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7.40	unité pH			6.50	9.00
MINERALISATION						
Conductivité à 20°C	625	µS/cm			180.00	1000.00
Conductivité à 25°C	700	µS/cm			200.00	1100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0.05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO ₃)	34.4	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO ₂)	<0.05	mg/L		0.50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00067576)

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique au regard des paramètres recherchés. (N.M: non mesuré)

Signé à Beauvais le 6 janvier 2010

Pour le Directeur
 L'ingénieur d'études sanitaires

Muriel Perez